

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/56

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РОДИНА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А. Отдел надзорной деятельности и про- № 89

филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 13 » октября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » октября 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » октября 2021 г.

проведена проверка

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Чеченской Республике Халимов Х.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 1 «РОДИНА»), с. Шуани, ул. Въездной, 4.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Гидалишовой Р.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушений требований | Пункт (абзац пункта) | Срок устра- | Отметка |
|---|--------------------------|----------------------|-------------|---------|
|---|--------------------------|----------------------|-------------|---------|

| Предписания | пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | нения нарушения требования пожарной безопасности | (подпись выполнен (указывается только выполнение) |
|-------------|--|---|--|---|
| 1.          | 2.   | 3.  | 4.   | 5.  |
| 1.          | Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.392);   | 21.03.2022г.                                     |   |
| 2.          | Руководитель организаций организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств.  | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.54);  | 21.03.2022г.                                     |   |
| 3.          | Руководитель организации должен вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.   | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.60);  | 21.03.2022г.                                     |   |
| 4.          | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.   | (Основ. Постановление правительства РФ № 1479 : п.26);  | 21.03.2022г.                                     |   |
| 5.          | При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоя-   | (осн. Постановление правительства РФ № 1479 : п.402).   | 21.03.2022г.                                     |   |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марта 2022 г.  
(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике  
Халимов Х.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » октября 2021 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий Гидалишова Р.К.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » октября 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.